



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-364 ( 5 )  
Гр. Плевен, 16-05.....2023 г.

**СЪОБЩЕНИЕ**

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520288/12.12.2016 г., изменено с решение № 2427/14.05.2018 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 12.12.2022 г.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** не се изменя

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

Заявление вх. № РР-02-364/07.11.2022 г. за продължаване на срока на действие на разрешително № 11520288/12.12.2016 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. След проверка за изпълнение на условията на разрешителното е установено, че не са представени документи за изпълнение на условията по изграждане на кладенеца. С писмо изх. № РР-02-364(1)/21.12.2022 г. е уведомен титуляра на разрешителното да представи необходимите документи.

С вх. № КД-07-1397/02.02.2023 г. в БДДР са представени документи по изграждането.

След преглед на документацията са установени различия от разрешителното и с писмо изх. № КД-07-1397(1)/03.04.2023 г. е уведомен титуляра за необходимостта от подаване на заявление, придружено с документ за платена такса от 130 лв. и за изменение на разрешителното.

С вх. № РР-02-364(4)/18.04.2023 г. е подадено заявление за продължаване и изменение на разрешителното.

Изменението е свързано с промяна в координатите и надморската височина на кладенеца, промяна в конструкцията и оборудването на ТК, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво и кота, максимално допустимото понижение и дълбочината на водното ниво от терена.

Във връзка с влязла в сила кадастрална карта със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1366/26.07.2018 г. на Изпълнителят директор на АГКК се актуализира номера на имота, в които е изградено съоръжението и където се ползва водата.

**3. Системи и/ли съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК – Голдън Уест Сийд България – Юделник“ (Тръбен кладенец)**

Дълбочина на кладенеца 120.0 м. Сондиране с диаметър 269 мм в интервала от 0.00 до 402.0 м, монтиране на стоманена кондукторна колона с диаметър 219 мм, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 190 мм в интервала от 42.0 до 120.0 м и обсаждане с ПВД експлоатационно-филтрова колона с диаметър 180 мм от 0 до 120 м. Водоприемната част е представена от шахматно разположени надлъжни прорези с интервалите от 44 до 90 м и от 105



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

до 118 м. Задържното пространство от 120 до 44 м е запълнено с гравийна засипка, а от 44 до 0 м е тампонирано с глина.

Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с вътрешни размери 160x160 см и дълбочина 110 см, която се затваря с капак.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа модел WILLO – Sub STWU 6=3510 В с макс. дебит 10 л/сек и напор 90 м, спусната на дълбочина 100 м.

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°53'26.61034" E 26°13'22.79006"**

Надморска височина в Балтийска височинна система:

**Z = 71.10 м**

#### **4. Място на водовземане:**

Поземлен имот 86026.5.2, област Русе, община Сливо поле, с. Юделник, м. СЪРТЛАРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 93275 кв. м, стар номер 005002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1366/26.07.2018 г. на на Изпълнителен директор на АГКК

**5. Обект на водоснабдяване:** Напояване на земеделски култури в Поземлен имот 86026.5.2, област Русе, община Сливо поле, с. Юделник, м. СЪРТЛАРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 93275 кв. м, стар номер 005002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1366/26.07.2018 г. на на Изпълнителен директор на АГКК

**6. Проектни параметри на използването. Изменението е свързано само в следните параметри:**

**Статично водно ниво: СВН= 146.80 м и Кота СВН – 24.30 м;**

**Допустимо понижение:  $S_{\text{макс. доп.}} = 10.30$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 57.10$  м**

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** не се променят

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunaybd@bddr.bg](mailto:dunaybd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)