



# ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр.Сливно поле, пл."Демокрация" № 1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, Булстат 000530657, e-mail: slivopole@slivopole.bg

Изх. № СП.....<sup>1089</sup>  
.....<sup>22.02.</sup>.....2018г.

**Относно:** Писмено искане за разяснение по документация за обществена поръчка в публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле“

Във връзка с постъпило запитване по документацията за обществена поръчка в горепосочената обява, Възложителят прави следните разяснения:

**Въпрос № 1:** „Необходимо ли е „Образец №10 – Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта“ да бъде изведена под номер в Община Сливо поле, преди или след направения оглед?“

**Въпрос № 2:** „Моля пояснете защо има несъответствие в количествата между Количествена сметка – част 1. Демонтажни работи, т. 5 Превоз на отпадъци до ДЕПО?“

**Въпрос № 3:** „Следва ли да бъде включена и такса за депониране на отпадъците в офертата?“

**Въпрос № 4:** „Моля да поясните дали Възложителя е определил ДЕПО, на което ще бъдат извозени образуваните отпадъци, както и на какво разстояние се намира то от обекта?“

**Въпрос № 5:** „Моля да предоставите „Приложение № 3“, за да можем да се запознаем със съдържанието му.“

## **Отговор Въпрос № 1:**

Не е необходимо „Образец №10 – Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта“ да бъде изведена под номер в Община Сливо поле, нито преди, нито след огледа. Тя показва само, че участника се е запознал с обекта.

## **Отговор Въпрос № 2:**

В Количествената сметка – част 1. Демонтажни работи, т.5 „Превоз на отпадъци до ДЕПО“ са предвидени 1 770,0м<sup>3</sup> – това е цялото количество строителни отпадъци, които ще се генерират на строителната площадка по време на строителството, като в тях са включени смесени строителни отпадъци и строителни отпадъци, подлежащи на повторно оползотворяване. Именно тези отпадъци, подлежащи на повторно оползотворяване са 262,0 т., включени в Приложение № 4, Таблица 2.

## **Отговор Въпрос № 3:**

Да, следва да бъде включена и такса за депониране на отпадъците в офертата.

## **Отговор Въпрос № 4:**

Възложителят е определил ДЕПО, на което ще бъдат извозени образуваните отпадъци, а именно Регионално депо за отпадъци-Русе, намиращо се на приблизително 35 км. от обекта.

**Отговор Въпрос № 5:**

Поради допуснатата техническа грешка Приложение № 3 следва да се чете Таблица № 3.

Възложител:.....

Михаил Чиликов

*/Заместник-кмет, определен да*

*изпълнява функциите на кмет*

*съгласно Заповед РД-09-112 от 15.02.2018г./*

